



**Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»**  
**КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102, Тел. 74-23-52**  
 Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г.  
 выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
 благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

**ПРОТОКОЛ № 1**

Дата отбора проб 13.01.2021 г.

Объект, из которого отобрана проба резервуар  
 (родник, водопровод, питьевой бачок и т.д.)

Местонахождения с.п. Нижний Курп, Терского р-на  
 (район, населенный пункт)

Место отбора пробы \_\_\_\_\_  
 (водозаборное устройство, сооружение и т.д. или ориентиры расположения)

Температура воды в момент отбора пробы \_\_\_\_ 0С. Примечания:


Пробы отобрал: Ловцова О.А.  
 (место службы, должность, Ф.И.О., подпись)

Дата проведения анализа «13» 01 2021 г.- «18»\_01\_2021 г

Определяемый ингредиент	ПДК (предел. допуст. концентра ция)	Резервуар (ул.Почтовая, 4)			
Время отбора		11-57			
Запах качественно(баллы)20гр	2,0	0			
60гр	2,0	-			
Оривкус (баллы)	2,0	-			
Мутность ЕМФ	2,6	0,38			
Цветность (град)	20,0	0			
pH	6-9	7,67			
Окис.перманганатная мг-дм3	5,0	0,8			
Азот аммонийных солей мг-дм3	2,0	<0,05			
Нитраты мг-дм3	45,0	5,4			
Нитриты мг-дм3	3,0	<0,003			
Общая жесткость ож	7,0 (10)	11,6			
Сульфаты мг-дм3	500,0	220,8			
Хлориды мг-дм3	350,0	131,7			
Железо мг-дм3	0,3	<0,1			
Марганец мг-дм3	0,1				
Медь мг-дм3	1,0				
Цинк мг-дм3	5,0				
Мышьяк мг-дм3	0,05				
Фтор мг-дм3		0,12			
Свинец мг-дм3	0,03				
Сероводород мг-дм3	0,003				
Сухой остаток мг-дм3	1000 (1500)	1053,0			
Углекислота свободная мг-дм3					
ОМЧ КОЕ в 1мл	<501	Н/о КОЕ			
ОКБ КОЕ в 100 мл	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ			
ТКБ КОЕ в 100 мл	Отсутств.	Н/о КОЕ			

Анализ произвела Кодзокова Р.В., Альботова Н.С.

Зав. лабораторией



З.Н.Сергеева

